



**Naše číslo
69/2016**

**Vybavuje/linka
Mamráková – 037/641 4904**

**Nitra
11.07.2016**

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky, ktorý nie je bežne dostupným na trhu: „**Odborná kontrola, servis a údržba klimatizačných zariadení a vzduchotechniky vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre v pavilónoch „M“ a „Q“**“

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) predkladá v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona

výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Štatutárny zástupca: Dr. h.c.prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827

2. Názov predmetu zákazky:

„Odborná kontrola, servis a údržba klimatizačných zariadení a vzduchotechniky vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre v pavilónoch „M“ a „Q“.

3. Opis predmetu zákazky:

- 1. Klimatizačné zariadenia:** servis, údržba, dezinfekcia; kontrola stavu vzduchových filtrov, čistenie a ich výmena; kontrola stavu ventilátorov, elektromotorov po mechanickej a elektrickej stránke; kontrola stavu výparníkov (čistenie, tesnenie); kontrola stavu a funkčnosti chladiaceho systému (kondenzačné jednotky); kontrola riadiaceho a regulačného systému jednotlivých zariadení
- 2. Vzduchotechnické zariadenia:** servis, údržba, dezinfekcia; kontrola stavu vzduchových filtrov, čistenie a ich výmena; kontrola stavu ventilátorov, elektromotorov po mechanickej a elektrickej stránke; kontrola stavu kondenzačných jednotiek

3. **Požiarne klapky:** kontrola funkčnosti a technického stavu požiarnych klapiek
4. **Filtre:** vid'. tabuľka č. 4 + tabuľka č. 5 dopĺňujúce technické špecifikácie k filtrom v Prílohe č.1

Bližšie špecifikácie klimatizačných zariadení, vzduchotechnických zariadení, požiarnych klapiek a filtrov sa nachádzajú v Prílohe č. 1 k tejto výzve.

4. **Spoločný slovník obstarávania (CPV):**
42512000-8 – Klimatizačné zariadenia,
42500000-1 – Chladiace a ventilačné zariadenia,
42514310-8 – Vzduchové filtre
50730000-1 – Opravy a údržba chladiacich zostáv,
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
5. **Miesto plnenia:**
Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre v pavilónoch „M“ a „Q“ (VC ABT SPU).
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
6. **Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:**
do 15.08.2016
7. **Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:**
Lehota splatnosti faktúr: 30 dní
8. **Cena a spôsob určenia ceny:**

Navrhované jednotkové ceny musia byť stanovené podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov dohodou ako pevné vrátane všetkých nákladov na výrobu a dodanie tovaru do miesta určenia, montáže a spojovacieho materiálu, a to v mene euro. Okrem navrhovanej ceny nemá uchádzač nárok na úhradu iných nákladov.

Uchádzač uvedie navrhovanú cenu v eurách v zložení:

- navrhovaná celková cena v € bez DPH za predmet zákazky
- navrhovaná celková cena v € s DPH za predmet zákazky
- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s plnením predmetu zákazky podľa tejto výzvy vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia.

Verejný obstarávateľ bude platiť za dodaný predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť verejným obstarávateľom potvrdený dodací list.

Právo vystaviť faktúru vznikne uchádzačovi po písomnom odovzdaní a prevzatí kompletného predmetu zákazky.

Faktúru uchádzač vystaví a predloží verejnemu obstarávateľovi na úhradu v 4-och vyhotoveniach. Peňažný záväzok verejného obstarávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu uchádzača.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.

9. Spôsob predloženia ponuky:

Uchádzač predkladá ponuku v lehote na predkladanie ponúk:

- elektronicky naskenovanú podpísanú e-mailom na adresu: tatiana.bojnanska@uniag.sk

Predmet uvedený v e-mailu musí obsahovať heslo:

„Klimatizácia a vzduchotechnika VC ABT“

Lehota na predkladanie ponúk: do 18.07. 2016 do 14.00 h.

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku spolu s kontaktnými údajmi
- doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky
- doklad o poistení zodpovednosti za škodu vo výške min. 250 000 €, vzhľadom na unikátnosť prístrojovej infraštruktúry, ktorá je umiestnená v jednotlivých laboratóriách VC ABT SPU
- certifikát o vykonávaní kontrol úniku chladiva podľa: Nariadenia (ES) č. 517/2014/EU a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhl. 314/2009 Z.z.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- najnižšia cena spolu za celý predmet zákazky v € s DPH
- úspešný uchádzač ako autorizovaný servisný dodávateľ vystaví po realizácii predmetu zákazky technickú správu a protokol o odbornej prehliadke a skúške funkčnosti stavu klimatizačného zariadenia a vzduchotechniky
- úspešnému uchádzačovi bude odoslaná objednávka

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač predkladá ponuku v lehote na predkladanie ponúk:

- elektronicky naskenovanú podpísanú e-mailom na adresu: tatiana.bojnanska@uniag.sk

Lehota na predkladanie ponúk: do 18.07. 2016 do 14.00 h.

**VÝSKUMNÉ CENTRUM AgroBioTech
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 NITRA
- 2 -**

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre

v zastúpení poverená Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

Meno, priezvisko a funkcia vedúceho zamestnanca

PRÍLOHA č. 1

Tabuľka č.1

KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA			
Názov položky		Merná jednotka	Množstvo
1.	Fancoil GEA GCS 1.UWW.A06	ks	46
2.	Fancoil GEA GCS 2.UWW.A06	ks	23
3.	Fancoil GEA GCS O.UWW.A05	ks	52
4.	Fancoil Gea GF 12.UWW1.L00A3	ks	7
5.	Fancoil Gea GF 31 UWW1.L10A3	ks	1
6.	Fancoil Gea GF 32 UWW1.L10A3	ks	1
7.	Fancoil Gea GF11MWW1.L01A3	ks	1
8.	Fancoil Gea GF11UWW 1.L10A3	ks	18
9.	Fancoil Gea GF32MWW1.L01A3	ks	1
10.	Fancoil Gea GF62UWW1.L10A3	ks	9
11.	Chiller Climaveneta NX-K-0914P	ks	2
12.	Kondenzačná jednotka Mitsubishi typ PUHZ - P140YHA	ks	1
13.	Kondenzačná jednotka MXZ 8 C 140 VA	ks	2
14.	Split Mitsubishi PCA-RP50 KAQ + SUZ-KA 50VA	kpl	1
15.	Split Mitsubishi MSZ-SF25 VE + MUZ-SF-25 VE	kpl	1
16.	Split TOSHIBA RAV-SM307KRTP-E + RAV-SM304ATP-E	kpl	1
17.	Split TOSHIBA RAV-SM566KRT-E + RAV-SM564ATP-E	kpl	1
18.	Vnútoraná kazetová jednotka MSZ - SLZ KA 50VA	ks	6
19.	Suchý chladič s axiálnymi ventilátormi DGQ501AY4H BO FT	ks	1
20.	Čistenie a dezinfekcia spojená so servisnou činnosťou	kpl	1

Tabuľka č.2

VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA			
Názov položky		Merná jednotka	Množstvo
1.	VZT C.I.C.Hřebec H16	ks	1
2.	VZT C.I.C.Hřebec H12.5	ks	1
3.	VZT C.I.C.Hřebec H3.15	ks	1
4.	VZT TOPVEX TX 04 HW	ks	1
5.	Skriňová VZT jednotka TOPVEX TX 04 HW	ks	1
6.	Nástrešný ventilátor VSV 311-4L1 AL	ks	2
7.	Nástrešný ventilátor VSA 225L	ks	1
8.	Ventilátor Systemair KD 400 M1	ks	1
9.	Ventilátor Systemair KD 315 L	ks	1
10.	Ventilátor Systemair K 250 L	ks	1
11.	Filtračná kazeta FFR250	ks	1

Tabuľka č.3

POŽIARNE KLAPKY			
Názov položky		Merná jednotka	Množstvo
1.	Požiarne klapka Imos PKI 400x200 DV6 - revízia	ks	1
2.	Požiarne klapka Imos PKI 500x200 DV6 - revízia	ks	2
3.	Požiarne klapka Imos PKI 1000x500 DV6	ks	2
4.	Požiarne klapka Imos PKI 500x500 DV6	ks	2

Tabuľka č.4

FILTRE			
Názov položky		Merná jednotka	Množstvo
1.	Sada filtrov pre VZT C.I.C.Hřebec H16 – špecifikácia v tabuľke č. 5_nižšie – Položka č. 1	kpl	1
2.	Sada filtrov pre VZT C.I.C.Hřebec H12.5 - špecifikácia v tabuľke č. 5_nižšie – Položka č. 2	kpl	1
3.	Sada filtrov pre VZT C.I.C.Hřebec H3.15 - špecifikácia v tabuľke č. 5_nižšie – Položka č. 3	kpl	1
4.	Sada filtrov pre VZT TOPVEX TX 04 HW - špecifikácia v tabuľke č. 5_nižšie – Položka č. 4 a 5	kpl	1
5.	Sada filtrov pre Systemair FFR250 - špecifikácia v tabuľke č. 5_nižšie – Položka č. 6	kpl	1
6.	Sada filtrov pre VZT TOPVEX TX 04 HW - špecifikácia v tabuľke č. 5_nižšie – Položka č. 4 a 5	kpl	1

Tabuľka č.5

Doplňujúce technické špecifikácie k sade filtrov		Množstvo/parametre
1.	Položka č. 1 - vreckový filter pre VZT C.I.C.Hřebec H16	8ks / F7 - 592x592x630/7 - kovový rámik
2.	Položka č. 2 - vreckový filter pre VZT C.I.C.Hřebec H12.5	2ks / F7 - 592x897x630/7 - kovový rámik 2ks / F7 - 490x897x630/6 - kovový rámik
3.	Položka č. 3 - vreckový filter pre VZT C.I.C.Hřebec H3.15	2ks / G4 - 490x490x360/6 - kovový rámik
4.	Položka č. 4 - vreckový filter pre TOPVEX TX 04 HW (prívod vzduchu)	2ks / BFT TX04 F7
5.	Položka č. 5 - vreckový filter pre TOPVEX TX 04 HW (odvod vzduchu)	2ks / BFT TX04 F5
6.	Položka č. 6 - vreckový filter pre Systemair FFR250	1ks / BFR 250 G3