

**Záznam z obhliadky zákazky s nízkou hodnotou na predmet  
„Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v ŠD Mladosť“**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny zástupcov verejného obstarávateľa a prezenčnej listiny záujemcov.

1. Obhliadka sa konala dňa 9.10.2017 o 10,00 hod. v Nitre na ul. Štúrova 3, s miestom stretnutia vo vestibule ŠD Mladosť v súlade s bodom 4 Výzvy na predloženie ponuky SPU/ZNH/34/2017 zo dňa 4.10.2017.
2. Účelom obhliadky bolo získať poznatky z reálneho prostredia, v ktorom sa má predmet zákazky realizovať.
3. Účastníci obhliadky si prezreli priestory spoločenskej miestnosti v ŠD Mladosť, v ktorom sa budú uskutočňovať stavebné práce tvoriace predmet zákazky.
4. Na obhliadke boli vznesené nasledovné otázky, na ktoré verejný obstarávateľ odpovedal nasledovne:
  - 4.1 Bude predmetom zákazky aj elektroinštalácia, vo výkaze výmer sa nenachádza?  
**Odpoveď:** *Elektroinštalácia nebude predmetom zákazky*
  - 4.2 Vo výzve je uvedené, že predmetom zákazky je realizácia posuvnej deliacej steny, vo výkaze výmer je sadrokartónová stena, aký typ steny bude predmetom zákazky?  
**Odpoveď:** *Predmetom zákazky bude realizácia sadrokartónovej steny v súlade s výkazom výmer*
  - 4.3 Verejným obstarávateľom poskytnuté prílohy č. 10 a 11 sú rovnaké. Je to len administratívna chyba a celkový počet príloh je 10, alebo bude dodatočne doplnená príloha č.11.  
**Odpoveď:** *bola to len administratívna chyba, týmto verejný obstarávateľ upravuje počet príloh na 10.*
  - 4.4 Čo znamená profil N6 v položke 35 a 36 výkazu výmer (otázka sa týka celého oddielu 714 výkazu výmer)?  
**Odpoveď:** *N6 nie je profil, ale označenie pozície akustického obkladu na výkrese. V položkách 35 a 36 výkazu výmer je za základným textom čiarka a potom nasleduje označenie N6. Akustický obklad je navrhnutý ako panelový zo skleneného vlákna o vysokej hustote o rozmeroch 2700 x 600 mm (vxš) o hrúbke 40 mm, hustota panelu 5kg/m<sup>2</sup>, pohľadová plocha zo sklenenej tkaniny, zadná plocha pokrytá sklenenou tkaninou, celková hrúbka systému 50 mm, absorpčná trieda - A, koeficient zvukovej pohltivosti  $\alpha_w = 1,0$ , obvodové profily tmavosivej farby, farbu akustického obklad stien vyberie investor zo vzorkovníka vybraného dodávateľa obkladu, svetelná odrazivosť obkladu 47,1%. Popis je príkladom riešenia, presné riešenie bude upresnené po výbere dodávateľa podľa jeho systémového riešenia. V projekte je uvažovaný systém výrobcu Ecophon.sk. Technické parametre obkladu musia byť dodržané.*

SPU/ZNH/34/2017

5. Záznam z obhliadky bude zaslaný všetkým známym záujemcom a hospodárskym subjektom, ktorí sa zúčastnili obhliadky e-mailom a zároveň bude zverejnený na webovej stránke verejného obstarávateľa.

Prílohy: - prezenčná listina

Zapísala: JUDr. Alžbeta Kentošová, pracovník pre verejné obstarávanie

V Nitre 9.10.2017