

M1:1000

Botanická záhrada

1166/2



STOŽIAR STK 76/40/3



Svietidlo MIC0357XX-XXX Mini Street light 35Watt, 4050lm, CRI 75, PF 0,95, IP66 3500/4000/5000/5700K, dimmable 1-10V

návrh rozvodu AO - AYKY 4Bx25

POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM !!!

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU S INÝMI INŽINIERSKÝMI SIEŤAMI DODRŽAŤ STN 73 6005
PRI ZEMNÝCH PRÁČACH DODRŽAŤ STN 73 3050

Zodp.projektant : Ing. Ivan Belák	Projektant	Ing. Ivan BELÁK Prenosilova ulica 1589/11 951 15 Mojmírovce mobil: 0905 583 986 e-mail: ibelak@stonline.sk		
Miesto : SPU Nitra			Dátum 08/2017	
Investor : SPU Nitra, TR.A.Hlinku 2, 949 06 Nitra			Stupeň DSP	
Stavba	AREÁLOVÉ OSVETLENIE		Mierka	Číslo výkresu
Stavebný objekt			1:1000	E-1
Obsah výkresu	ELEKTROINŠTALÁCIA SITUÁCIA			