





-  STOŽIAR STK 76/40/3
-  Svietidlo MIC0357XX-XXX Mini Street light 35Watt, 4050lm, CRI 75, PF 0,95, IP66 3500/4000/5000/5700K, dimmable 1-10V
-  návrh rozvodu AO - AYKY 4Bx25

**POZNÁMKA**  
 PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM !!!  
 PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU S INÝMI INŽINIERSKÝMI SIEŤAMI DODRŽAŤ STN 73 6005  
 PRI ZEMNÝCH PRÁČACH DODRŽAŤ STN 73 3050

Zodp.projektant : Ing. Ivan Belák		Projektant	Ing. Ivan BELÁK Prenosilova ulica 1589/11 951 15 Mojmírovce mobil: 0905 583 986 e-mail: ibelak@stonline.sk	
Miesto : SPU Nitra				
Investor : SPU Nitra, TR.A.Hlinku 2, 949 06 Nitra				
Stavba	AREÁLOVÉ OSVETLENIE			
Stavebný objekt				
Obsah výkresu	ELEKTROINŠTALÁCIA SITUÁCIA			
Dátum	08/2017			
Stupeň	DSP		Mierka	Číslo výkresu
	1:1000		E-2	